


| | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 水道水中の異物観察 <<株式会社コーエキ>> | | 6001 OM/顕微鏡観察 |
| 試料情報 | 蛇口のスレーナに溜まった異物 | |
| 装置名 | デジタルマイクロスコープ (VHX-1000) | |
| 測定条件 | | |
| 備考 | | |
| 測定結果 | <p>水道水に認められる異物には、給湯器や配管などの設備に由来するものや、水道工事に伴う混入物があります。</p>  <p>5.0mm</p> <ul style="list-style-type: none">・ 配管の錆・ 接続工事の土砂・ 給湯器に付着したスケール・ 給水設備のめっき剥がれ・ 劣化したゴムパッキンの欠片・ 配管工事による塩ビ管の切削片・ シール材・ 蛇口に付着した細菌膜の剥がれ | |
| 備考 | | |